

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

ИР. 10 2013 № 4789-134-03

на № 01/364 от 09.09.2013

Руководителю

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»

В.А. Татаринovu

О разъяснении требований норматив-
ных документов

Северная ул. 324, литер К,
г. Краснодар, 350000

На Ваш запрос сообщаю, что в п. 6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, следует читать «п. 6.11.3 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений на пред-
приятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) ...». Указанная опечатка будет скорректирована в последующих редакциях до-
кумента.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Зуев С.А.

(495) 521-7239

18.11.13